

**СОГЛАСОВАННО:**  
 Директор ЗАО «Управляющая  
 Компания Совхоз имени Ленина +»  
 Гавшина Л. А.  
 «    »    2013г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Директор ЗАО «Совхоз имени  
 Ленина»  
 Грудинин П. Н.  
 «    »    2013г.

**Температурный график теплоносителя на входе  
 в жилые дома постройки после 2002года.**

Температура воздуха	наружного	Температура в подающем трубопроводе отопления °С	Температура в обратном трубопроводе отопления °С
+8		39,0	35,9
+7		40,0	36,9
+6		41,0	37,9
+5		42,4	38,9
+4		43,8	39,9
+3		45,2	40,9
+2		46,6	41,5
+1		48,8	42,6
0		49,4	43,4
-1		50,8	44,2
-2		52,2	45,1
-3		53,6	46,0
-4		55,0	46,5
-5		55,6	46,7
-6		56,2	47,4
-7		56,8	47,6
-8		57,4	47,9
-9		58,0	48,0
-10		58,6	49,0
-11		59,2	50,0
-12		59,8	51,2
-13		60,4	51,8
-14		61,0	52,6
-15		61,6	53,2
-16		62,2	54,0
-17		62,8	54,4
-18		63,4	55,0
-19		64,0	56,2
-20		65,0	57,0
-21		66,0	58,0
-22		67,0	58,2
-23		68,5	60,0
-24		70,0	61,4
-25		71,5	62,0
-26		73,5	63,2
-27		75,0	64,4
-28		76,5	65,0

Составил: Гл. теплотехник  
 ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Осыченко А. Ю.

Приложение № 5  
 К договору теплоснабжения  
 № 26/В от «30» 12 2012г.

**СОГЛАСОВАННО:**

Директор ЗАО «Управляющая  
 Компания Совхоз имени Ленина +»

Гавшина Л. А.  
 «\_\_\_» 2013г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ЗАО «Совхоз имени  
 Ленина»

Грудинин П. Н.  
 «\_\_\_» 2013г.



**Температурный график теплоносителя на входе  
 в жилые дома постройки до 2002года.**

Температура воздуха	наружного	Температура в подающем трубопроводе отопления °С	Температура в обратном трубопроводе отопления °С
+8		42,4	35,9
+7		43,8	36,9
+6		45,2	37,9
+5		46,6	38,9
+4		48,8	39,9
+3		49,4	40,9
+2		50,8	41,5
+1		52,2	42,6
0		53,6	43,4
-1		55,0	44,2
-2		56,4	45,1
-3		57,8	46,0
-4		59,2	46,5
-5		59,9	47,7
-6		60,6	48,4
-7		61,3	49,2
-8		62,0	50,1
-9		62,7	51,0
-10		63,4	51,7
-11		64,1	52,5
-12		64,8	53,1
-13		65,5	54,2
-14		66,2	54,8
-15		66,9	55,9
-16		67,6	56,4
-17		68,3	57,5
-18		69,0	58,3
-19		69,7	59,2
-20		70,4	59,9
-21		71,5	60,8
-22		72,6	61,2
-23		73,8	62,9
-24		75,0	64,7
-25		76,3	65,6
-26		77,6	66,4
-27		78,9	67,2
-28		81,0	70,0

Составил: Гл. теплотехник  
 ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Осыченко А. Ю.