

Уважаемые жители!

В целях недопущения выхода из строя системы дымоудаления, пожаротушения ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина +» напоминаем вам, что

- для отключения пожарных извещателей в квартирах и сохранения целостности системы обнаружения пожара Вам необходимо обратиться в управляющую компанию для вызова сотрудника спец. организации;
- для запуска системы удаления дыма при раннем обнаружении пожара следует подойти к ручному извещателю **красного цвета (ИПР)** (на этаже их два), один из них находится в шкафу пожарного крана этажа посередине общего холла, другой – на стене напротив лифтов в лифтовом холле, открыть крышку и опустить его рычаг вниз. При этом откроется клапан удаления дыма, клапан подачи воздуха, включится сирена оповещения, лифты уйдут на первый этаж, запустятся вентиляторы системы;
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ** запрещается нажимать на **черные кнопки**, расположенные над шкафами электросчетчиков, так как при их нажатии происходит обрыв этажного шлейфа датчиков и они перестают работать, система оповещения и дымоудаления на этаже отключается;
- в случае пожара покинуть подъезд следует по эвакуационной лестнице.

ЗАО «Управляющая компания Совхоз имени Ленина+»